

質 疑 回 答 書

	質 疑	回 答
1	<p>第2章 募集概要 3 提案条件(2)内 発電機の更新</p> <p>現状の同期発電機の更新にあたり、発電機の形式は定めないとのことですが、誘導発電機へ更新する時は、系統連系規定に従い、並列時の電圧変動を規定値以内に抑制する必要があります。この検討のために必要な中部電力の系統インピーダンスをご開示願います。</p>	<p>今後の協議となります。想定範囲でお考えください。</p>
2	<p>第2章 募集概要 3 提案条件(2)内 発電機の更新</p> <p>発生電力は現状の中部電力殿配電線を用いて全量売電する計画ですが、中部電力との責任分界点における中部電力からの要求運転力率が規定されていればご開示願います。中部電力からの要求がなければ提案者推奨力率にて提案させていただきますが宜しいでしょうか。</p>	<p>今後の協議となります。想定範囲でご提案ください。</p>
3	<p>第2章 募集概要 3 提案条件(2)内 電気設備の更新</p> <p>MOF及び電力量計は中部電力より支給されるものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>今後の協議で決定となります。</p>
4	<p>第2章 募集概要 3 提案条件(2)内 電気設備の更新</p> <p>既設主変圧器を始め、全機器にPCBが含まれていないものとし、PCBが含まれていた場合の処理については、今回工事内容には含まれないものとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>

5	<p>第2章 募集概要 3 提案条件(2)内 露出水圧管のペンキ塗装</p> <p>水圧管のペンキ塗装における工事用地は発注者により確保されるものと考えてよろしいでしょうか？</p> <p>必要に応じて枝打ち・伐採等を行う際は発注者により地権者の了解を取得頂くものと考えてよろしいでしょうか？</p> <p>また、本区域には希少動植物の分布・生息はないものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>工事用地の確保は受注者にてお願いします。</p> <p>露出水圧管設置部は、村有地となっておりますが、民有地での伐採等必要となった場合は協議の上、対応してください。</p> <p>希少動植物の分布・生息はありません。</p>
6	<p>第2章 募集概要 3 提案条件(2)内 露出水圧管のペンキ塗装</p> <p>「馬曲川水力発電所水利権更新資料作成業務報告書」（平成 29 年 3 月）図面番号 17 公図写より、施工範囲の土地所有者は、木島平村または個人であり、国有地ではないものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
7	<p>第2章 募集概要 3 提案条件(2)内 発電所の改修が必要となる場合は施工費用に建屋改修費用を含めること。</p> <p>既設建屋は地域消防条例等に合格しているものであり、改修せず流用する場合は、条例に基づく申請は不要と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
8	<p>第3章 募集要件 1 事業スケジュール(14) 契約締結時期</p> <p>設計と施工が別契約とのことですが、優先交渉権を獲得し実施設計を契約締結した際には、第5章 3. 契約解除の内容による場合を除き、必ず施工契約は締結されるものとしてよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>

9	<p>第3章 募集要件 9 企画提案書等の提出(7) その他</p> <p>「イ 企画提案内容から提案事業者が特定されることのないように注意してください」とありますが、第4章 5. 審査基準の評価項目として「①企業概要・経営安定性」があるため、利益・売上・社員数等の会社規模が分かる内容を記載してもよろしいでしょうか。</p>	<p>構いません。</p>
10	<p>第3章 募集要件 9 企画提案書等の提出(7) その他</p> <p>「イ 企画提案内容から提案事業者が特定されることのないように注意してください」とありますが、第4章 5. 審査基準の評価項目として「②事業計画・安全性と緊急時の対応」がある為、サービス拠点名・所在地について記載してもよろしいでしょうか。</p>	<p>構いません。</p>
11	<p>第4章 企画提案の審査及び優先交渉権保有者 5 審査基準 ④独自提案</p> <p>第2章(6)にて、今回工事内容に含まれない事項、「沈砂池除塵方法に関する独自提案」以外の提案事項につきましては、全てご予算の範囲内で実施するものとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>