9月											
水源名	平沢	糠千	柳久保	西小路	中町	内山	高社	馬曲	池の平	単位	基準値
採水年月日	R6.9.12	R6.9.12	R6.9.12	R6.9.12	R6.9.12	R6.9.12	R6.9.12	R6.9.12	R6.9.12		
採水場所	屋内運動場	部谷沢分館	観光交流センター	西小路分館	中町分館	小見分館	総合グラウンド	馬曲温泉	高社山テニスコート		
検査項目	検査結果										
pH値	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.7	—	5.8～8.6
塩化物イオン	2.1	1.8	3.5	2.5	3.8	2.4	2.2	2.3	2.2	mg/l	200mg/l以下
有機物（TOC量）	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	mg/l	3mg/l以下
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CFU/l	100CFU/ml以下
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	検出されないこと
臭気	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	異常でないこと
味	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	異常でないこと
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	度	5度以下
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	度	2度以下
残留塩素	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/l	1mg/l以下