

# 令和7年度 <秋>の河川水質検査の結果

採水年月日	令和7年 11 月 17 日
天候	晴れ
気温	10℃～16.9℃
採水時間	10:30～13:40

試験項目		採水場所		樽川	樽川	樽川	馬曲川	馬曲川	蛭川	大川 上流	大川	農業用水
		糠千	小見橋	新橋	上流 (馬曲)	下流 (グリーンセンター)	蛭川橋	大川橋 (西小路)	下流 (市之割)	基準		
pH	—	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	6.5～8.5	
SS	mg/l	1 未満	2.0	2.0	1 未満	1 未満	2.0	5.0	4.0	100mg/l以下		
BOD	mg/l	0.5	1.2	0.8	0.5 未満	0.6	1.4	0.7	0.6	8mg/l以下		
大腸菌数	CFU/100ml	1 未満	540.0	42.0	6.0	28.0	170.0	110.0	100.0	-		
全窒素	mg/l	0.36	0.71	0.52	0.22	0.29	1.50	0.51	0.52			
全りん	mg/l	0.018	0.060	0.070	0.012	0.013	0.036	0.058	0.052			
DO	mg/l	11.0	11.0	11.0	12.0	11.0	10.0	10.0	10.0	2mg/l以上		
cl-	mg/l	1.4	7.6	4.7	1.6	1.8	11.0	19.0	11.0			
河川類型比較		AA	B	A	AA	A	A	A	A			