資料2

浄水	単　位	基準値(mg/ℓ)	平沢				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	―	―	―	－	－
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.001			<0.001
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10		0.2			0.2
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.05			<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1		<0.02			<0.02
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.001			<0.001
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.0002			<0.0002
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.0005			<0.0005
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.0002			<0.0002
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.0002			<0.0002
ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.0005			<0.0005
塩素酸	mg/ℓ	0.6	0.08	0.12	0.15	<0.6	<0.6
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/ℓ	0.06	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	0.003	0.003	0.004	0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒト	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1		<0.005			<0.031
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.003			<0.03
銅及びその化合物	mg/ℓ	1		<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		3.7			4.1
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/ℓ	200	2.1	2.1	2	2.1	2.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		17			17
蒸発残留物	mg/ℓ	500		58			71
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001		<0.000002			<0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001		<0.000002			<0.000002
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.005			<0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2
pH値	5.8～8.6	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
味	異常でない	異常でない	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
臭気	異常でない	異常でない	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
色度	度	5	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.2	0.2	0.1	0.15	0.2
PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005				<0.000001	<0.000001

資料2

浄水	単　位	基準値(mg/ℓ)	糠千				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	ー	ー	ー	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.001			<0.001
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10		0.1			0.2
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.05			<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1		<0.02			<0.02
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.001			<0.001
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.0002			<0.0002
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.0005			<0.0005
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.0002			<0.0002
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.0002			<0.0002
ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.0005			<0.0005
塩素酸	mg/ℓ	0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/ℓ	0.06	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒト	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1		<0.005			<0.031
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.003			<0.03
銅及びその化合物	mg/ℓ	1		<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		2.3			2.3
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/ℓ	200	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		20			22
蒸発残留物	mg/ℓ	500		40			45
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001		<0.000002			<0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001		<0.000002			<0.000002
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.005			<0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
pH値	5.8～8.6	5.8～8.6	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3
味	異常でない	異常でない	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
臭気	異常でない	異常でない	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
色度	度	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005				<0.000001	<0.000001

資料2

浄　水	単　位	基準値(mg/ℓ)	柳久保				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	―	―	―	－	－
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.001			<0.001
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	2.6	2.5	5.7	1.2	2.2
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.05			<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1		<0.02			<0.02
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.001			<0.001
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.0002			<0.0002
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.0005			<0.0005
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.0002			<0.0002
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.0002			<0.0002
ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.0005			<0.0005
塩素酸	mg/ℓ	0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002
クロロホルム	mg/ℓ	0.06	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001
ホルムアルデヒト	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1		<0.005			<0.031
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.003			<0.03
銅及びその化合物	mg/ℓ	1		0.03			0.03
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		5.5			5.7
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/ℓ	200	8	7	7.4	3.5	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		48			46
蒸発残留物	mg/ℓ	500		111			113
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001		<0.000002			<0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001		<0.000002			<0.000002
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.005			<0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
pH値	5.8～8.6	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.6	7.2
味	異常でない	異常でない	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
臭気	異常でない	異常でない	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
色度	度	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005				<0.000001	<0.000001

資料2

浄水	単　位	基準値(mg/ℓ)	小路				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	―	―	―	－	－
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003			<0.001		
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01			<0.001		
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10			0.3		
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8			<0.05		
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1			0.03		
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05			<0.001		
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04			<0.0002		
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02			<0.0005		
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01			<0.0002		
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01			<0.0002		
ベンゼン	mg/ℓ	0.01			<0.0005		
塩素酸	mg/ℓ	0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/ℓ	0.06	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒト	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1			<0.005		
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3			<0.003		
銅及びその化合物	mg/ℓ	1			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200			3.8		
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05			<0.005		
塩化物イオン	mg/ℓ	200	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300			21		
蒸発残留物	mg/ℓ	500			68		
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2			<0.02		
ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001			<0.000002		
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001			<0.000002		
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02			<0.005		
フェノール類	mg/ℓ	0.005			<0.005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2
pH値	5.8～8.6	5.8～8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4
味	異常でない	異常でない	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
臭気	異常でない	異常でない	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
色度	度	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005				<0.000001	<0.000001

資料2

浄　水	単　位	基準値(mg/ℓ)	中町				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	―	―	―	－	－
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003			<0.001		
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01			<0.001		
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8			<0.05		
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1			0.11		
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05			<0.001		
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04			<0.0002		
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02			<0.0005		
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01			<0.0002		
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01			<0.0002		
ベンゼン	mg/ℓ	0.01			<0.0005		
塩素酸	mg/ℓ	0.6	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/ℓ	0.06	<0.001	<0.001	<0.001	<0.002	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒト	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1			0.049		
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3			<0.003		
銅及びその化合物	mg/ℓ	1			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200			6.1		
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05			<0.005		
塩化物イオン	mg/ℓ	200	4.3	4.1	4	3.8	3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300			29		
蒸発残留物	mg/ℓ	500			95		
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2			<0.02		
ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001			<0.000002		
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001			<0.000002		
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02			<0.005		
フェノール類	mg/ℓ	0.005			<0.005		<0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
pH値	5.8～8.6	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.2
味	異常でない	異常でない	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
臭気	異常でない	異常でない	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
色度	度	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005				<0.000001	<0.000001

資料2

浄水	単　位	基準値(mg/ℓ)	内山				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	―	―	―	－	－
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003			<0.001		
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01			<0.001		
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10			0.7		
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8			<0.05		
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1			<0.02		
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05			<0.001		
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04			<0.0002		
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02			<0.0005		
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01			<0.0002		
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01			<0.0002		
ベンゼン	mg/ℓ	0.01			<0.0005		
塩素酸	mg/ℓ	0.6	0.09	0.11	0.11	<0.6	<0.6
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/ℓ	0.06	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	<0.001	<0.001	0.001	<0.002	<0.001
ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒト	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1			0.026		
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3			<0.003		
銅及びその化合物	mg/ℓ	1			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200			4.6		
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05			<0.005		
塩化物イオン	mg/ℓ	200	2.1	2.4	2.5	2.4	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300			25		
蒸発残留物	mg/ℓ	500			92		
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2			<0.02		
ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001			<0.000002		
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001			<0.000002		
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02			<0.005		
フェノール類	mg/ℓ	0.005			<0.005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
pH値	5.8～8.6	5.8～8.6	7.6	7.3	7.4	7.5	7.2
味	異常でない	異常でない	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
臭気	異常でない	異常でない	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
色度	度	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.1
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005				<0.000001	<0.000001

資料2

浄水	単　位	基準値(mg/ℓ)	馬曲				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	―	―	―	－	－
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	<0.001			<0.001	
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	0.2			<0.1	
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	<0.05			<0.05	
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1	<0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05	<0.001			<0.001	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	<0.0002			<0.0002	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	<0.0005			<0.0005	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	<0.0002			<0.0002	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	<0.0002			<0.0002	
ベンゼン	mg/ℓ	0.01	<0.0005			<0.0005	
塩素酸	mg/ℓ	0.6	0.07	0.08	<0.6	<0.6	<0.6
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/ℓ	0.06	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒト	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1	<0.005			<0.005	
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	<0.003			<0.03	
銅及びその化合物	mg/ℓ	1	<0.01			0.02	
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	2.9			3.3	
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/ℓ	200	2.2	2.2	2.2	2.3	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	15			15	
蒸発残留物	mg/ℓ	500	45			69	
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	<0.02			<0.02	
ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	<0.000002			<0.000002	
2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	<0.000002			<0.000002	
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/ℓ	0.005	<0.005			<0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
pH値	5.8～8.6	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
味	異常でない	異常でない	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
臭気	異常でない	異常でない	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
色度	度	5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005				<0.000001	<0.000001

資料2

浄　水	単　位	基準値(mg/ℓ)	高社				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	―	―	―	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	<0.001			<0.001	
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	0.6			0.5	
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	<0.05			<0.05	
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1	<0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05	<0.001			<0.001	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	<0.0002			<0.0002	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	<0.0005			<0.0005	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	<0.0002			<0.0002	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	<0.0002			<0.0002	
ベンゼン	mg/ℓ	0.01	<0.0005			<0.0005	
塩素酸	mg/ℓ	0.6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.6	<0.0005
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/ℓ	0.06	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒト	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1	<0.005			<0.005	
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	0.05			<0.03	
銅及びその化合物	mg/ℓ	1	<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	4.7			5.1	
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/ℓ	200	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	36			37	
蒸発残留物	mg/ℓ	500	99			114	
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	<0.02			<0.02	
ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	<0.000002			<0.000002	
2-メツルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	<0.000002			<0.000002	
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/ℓ	0.005	<0.005			<0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
pH値	5.8～8.6	5.8～8.6	7.4	7.3	7.5	7.3	7.2
味	異常でない	異常でない	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
臭気	異常でない	異常でない	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005				<0.000001	<0.000001

資料2

浄　水	単　位	基準値(mg/ℓ)	池の平				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	―	―	―	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	<0.001			<0.001	
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	0.6			0.5	
フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	<0.05			<0.05	
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1	<0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05	<0.001			<0.001	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	<0.0002			<0.0002	
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	<0.0005			<0.0005	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	<0.0002			<0.0002	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	<0.0002			<0.0002	
ベンゼン	mg/ℓ	0.01	<0.0005			<0.0005	
塩素酸	mg/ℓ	0.6	<0.0005	0.07	0.08	<0.0005	<0.0005
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/ℓ	0.06	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	0.001	0.004	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒト	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1	<0.005			<0.005	
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	<0.003			<0.03	
銅及びその化合物	mg/ℓ	1	<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	4.3			4.8	
マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/ℓ	200	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	30			29	
蒸発残留物	mg/ℓ	500	84			110	
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	<0.02			<0.02	
ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	<0.000002			<0.000002	
2-メツルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	<0.000002			<0.000002	
非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/ℓ	0.005	<0.005			<0.005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
pH値	5.8～8.6	5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6
味	異常でない	異常でない	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
臭気	異常でない	異常でない	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
PFOS及びPFOA	mg/ℓ	0.00005				<0.000001	<0.000001